

Zalecenia architektoniczne

W związku z realizacją projektu budowlanego „Remont elewacji budynku dawnej oficyny na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” wprowadza się zmiany w jego treści w zakresach wynikłym z zaleceń nałożonych Pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży numer Ł.5142.16.2020.IT i stwierdza się konieczność naniesienia następujących zmian:

1. zastosować zaprawy i wyprawy tynkarskich nie zawierające dodatków cementu oraz farby umożliwiające murom oddychanie tj. przeznaczone do obiektów zabytkowych,
2. niestosowanie tynków kamyczkowych, a zastosowanie w ich miejsce tynków renowacyjnych.
3. przyziemie elewacji frontowej dobudowanej części oficyny wykonać poprzez odstąpienie cegieł i ich remont oraz zakonserwowanie.

Powyższe zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Agnieszka-Urszula Duda
mgr inż. architekt
upr. proj. w specj. architekt
nr BL/21/90 PD-0099