



Legenda:

- numer linii / numer czujki
- optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 montaż w gnieździe G-40
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH

- przewód typu YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewód typu HDGs 2x1mm2
- kabel typu XzKAXwekw 5x2x0,8

Uwagi:

- Szczegóły montażu SSP podano w opisie projektu. Należy stosować się do wytycznych producenta systemu.
- Okablowanie SSP ułożyć w listwach i rurkach PCV, które układać w narożnikach ścian, sufitów i podłóg (wykorzystując architektoniczne zagłębienia).
- Należy stosować się do wytycznych konserwatora zabudów w sprawie wykonania instalacji SSP.

Obiekt	ZABYTKOWY BUDYNEK WIKARÓWKI w Kuleszach kościelnych Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		PHU "AL-IK" 15-564 Białystok ul. Storczykowa 16/20	
Nazwa rysunku	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Poddasze	Data opracowania		07.2011 r.
		Nr. rys		4
		Skala		1 : 50
Opracował	Mirosław Piekaj	upr.	BI 66/93	
Sprawdził				